

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Архангельской области

(наименование территориального органа МЧС России)
ул. Свободы, д. 27, г. Архангельск, 163000.
тел./факс: 65-14-94; e-mail: emercom@atknet.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г. Архангельска Управления надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по Архангельской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Красных партизан, д. 41, г. Архангельск, 163013.
тел./факс: (8182) 23-00-24; тел.: (8182) 23-01-36; e-mail: nadzorarkh@yandex.ru.
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 599/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск"
"Централизованная библиотечная система"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,
(сокращенное наименование – МУК «ЦБС»)
имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.д.)

во исполнение распоряжения от «11» сентября 2014 года № 599 главного государственного
инспектора г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору Личкова Виктора
Константиновича

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
в период с «02» октября 2014 года с 14 час. 50 мин. до 15 час. 50 мин. Продолжительность 01
час. 00 мин.; «20» октября 2014 года с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность
00 час 30 мин. Общее затраченное время 01 час. 00 минут.

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Архангельска
должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
Архангельской области по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Ро-
манковым Андреем Евгеньевичем

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

МУК «ЦБС» (юридический адрес – 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64.)
расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 2 (адреса проверяемых объектов)
совместно с специалистом по охране труда – Силуановой Еленой Яковлевной; заведующей би-
блиотеки – Бухтияровой Светланой Анатольевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от «21» декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасно-
сти, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Дверь в помещение № 70 (согласно технического паспорта) кладовой выполнена с пределом огнестойкости менее EI 30. Установить дверь в помещение № 70 (согласно технического паспорта) кладовой выполнена с пределом огнестойкости менее EI 30.	(п. 7.4, п. 5.14* СНиП 21-01-97*; Раздел III п. 2.1, п. 4.1 МДС 21-1.98)	27.05.2015г.	

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
2.	В ограждающих конструкциях, разделяющих части здания и помещений различных классов функциональной пожарной опасности (Ф 5.2 и Ф 2.1), отсутствует дверь с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости противопожарной стены, а именно: помещения книгохранилища (№ 69 согласно технического паспорта) (Ф 5.2), не отделено дверью с нормируемым пределом огнестойкости от помещения библиотеки (Ф 2.1). Установить дверь с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости противопожарной стены между помещением книгохранилища (№ 69 согласно технического паспорта) второго этажа (Ф 5.2) и помещением библиотеки (Ф 2.1).	(п. 5.14*, таб. 1, таб. 2; п. 5.21*; п. 7.1; п. 7.4 СНиП 21-01-97*; Раздел V п. 2.1 МДС 21-1.98)	27.05.2015г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Архангельска
Архангельской области по пожарному надзору
Романков Андрей Евгеньевич

" 20 " октября 2014 г.

Предписание для исполнения получил:

" 20 " октября 2014 г.

(подпись)
(должность)



Уста С.4
(фамилия, инициалы)

