

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Архангельской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Свободы, д. 27, г. Архангельск, 163000.

тел./факс: 65-14-94; e-mail: emercom@atknnet.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г. Архангельска Управления надзорной деятельности

Главного управления МЧС России по Архангельской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Красных партизан, д. 41, г. Архангельск, 163013.

тел./факс: (8182) 23-00-24; тел.: (8182) 23-01-36; e-mail: nadzorarh@yandex.ru.

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 603/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск"

"Централизованная библиотечная система"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, территориального лица, фамилия,

(сокращенное наименование – МУК «ЦБС»)

имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения от «11» сентября 2014 года № 603 главного государственного инспектора г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору Лычкова Виктора Константиновича

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с «01» октября 2014 года с 12 час. 10 мин. до 12 час. 50 мин. Продолжительность 00 час. 40 мин.; «20» октября 2014 года с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 00 час 30 мин. Общее затраченное время 01 час. 10 минут.

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Архангельска (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Архангельской области по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Романковым Андреем Евгеньевичем

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

МУК «ЦБС» (юридический адрес – 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64.)

расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Зельковича, д. 29 (адреса проверяемых объектов)

совместно с специалистом по охране труда – Силуановой Еленой Яковлевной; заведующей библиотеки – Дьяковой Татьяной Германовной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Дверь в помещение № 96 (согласно технического паспорта) кладовой выполнена с пределом огнестойкости менее EI 30. Установить дверь в помещении № 96 (согласно технического паспорта) кладовой выполнена с пределом огнестойкости менее EI 30.	(п. 7.4, п. 5.14* СНиП 21-01-97*; Раздел III п. 2.1, п. 4.1 МДС 21-1.98)	27.05.2015г.	
2.	Дверь в помещение № 97 (согласно технического паспорта) кладовой выполнена с пределом	(п. 7.4, п. 5.14* СНиП 21-01-97*; Раздел III п. 2.1, п. 4.1	27.05.2015г.	

вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	наименование нарушения требований пожарной безопасности	(подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
Установить дверь в помещении № 97 (согласно технического паспорта) кладовой выполнена пределом огнестойкости менее EI 30.			

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц, граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные нарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- ответственные за имущество;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; и иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на собственников или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Исполнительный инспектор г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору Ковалев Андрей Евгеньевич



10 октября 2014 г.

Подпись для исполнения получил: _____ (подпись) _____ (подпись)

_____ (подпись) _____ (должность)

_____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

10 октября 2014 г.

