



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Архангельской области
Управление надзорной деятельности

Отдел надзорной деятельности Октябрьского округа г. Архангельска
163045, г. Архангельск, пр. Бадигина, 20, тел./факс: 64-02-77 E-mail: nadzorarh@yandex.ru

Предписания № 377/1/1

Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального учреждения культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Централизованная библиотечная система» (сокращённое наименование – МУК «ЦБС»)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Архангельска Архангельской области Личкова Виктора Константиновича по пожарному надзору от «27» мая 2014 г. № 377, ст. 6.1, 34, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период:

«03» июня 2014 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.; «01» июля 2014 г. с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. Общая продолжительность проверки: 01 час 30 мин.

проведена проверка государственным инспектором г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору Кожевниковой Марией Александровной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку,

здания жилого дома, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Тимме, д. 16, корп. 1
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Представитель МУК «ЦБС» по доверенности от 03.06.2014 г. Силуанова Елена Яковлевна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (далее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
1	2	3	4	5
1.	Помещения функциональной опасности не самостоятельным выходом: библиотеки	различной пожарной безопасности не обеспечены эвакуационным помещением (Ф 2.1)	01.04.2016 г.	
		Основание: п. 33 ППР; п. 1. 38* СНиП 2.08.01-89* (СП 54.13330.2011 п. 7.1.12); п. 6.11 СНиП 21-01-97*.		

эвакуационный выход ведет через подъезд жилого дома (Ф 1.3).

Обеспечить помещения общественного назначения эвакуационным выходом, изолированным от жилой части здания.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организации;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

г. Архангельска по пожарному надзору

Кожевникова Мария Александровна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«01» июль 2014 г.



Предписание для исполнения получил:

И.о. директора МУК «ЦБС» Куклина Светлана Евлампиевна
(подпись)

С.С.
(должность, фамилия, инициалы)

«01» июль 2014 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору