

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Архангельской области
 Управление надзорной деятельности
 Отдел надзорной деятельности г. Архангельска
 163013, г. Архангельск, ул. Красных Партизан, д. 41, тел./факс: 23-00-24

Предписание № 152/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному учреждению культуры муниципального образования «Город Архангельск»

«Централизованная библиотечная система»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
 владельца собственности, имущества и т.п.)

о исполнение распоряжения № 152 от «21» февраля 2014 года заместителя главного
 государственного инспектора г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору
 Личкова Виктора Константиновича ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
 «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 03.03.2014 г. по 15 ч.00 мин. 19.03.2014г.
 проведена внеплановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности
 государственным инспектором г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору
 лейтенантом внутренней службы Ермошко Антоном помещения квартиры № 4 жилого дома
 (должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

Библиотека № 7 посёлка лесного порта, 163018, г. Архангельск, ул. Юнг ВМФ, д. 13

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с представителем по доверенности

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
 необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
 выявленные в ходе проверки:

	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения.	Пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	2	3	4	5
1.	В здании библиотеки V степени огнестойкости (класс функциональной пожарной опасности – Ф2.1), на первом этаже не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей: отсутствует второй эвакуационный выход с первого этажа. ()	п. 4.3, п. 6.13*, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных	1.09.2015	

<p>2. Имеющаяся объектовая инструкция о мерах пожарной безопасности разработана без учета требований установленных разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации. (п.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных</p> <p>Разработать объектовую инструкцию о мерах пожарной безопасности с учетом требований установленных разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации.</p>	<p>п. 2 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года (ППР 2012)</p>	<p>1.09.2015</p>
--	---	------------------

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Архангельска
Архангельской области по пожарному надзору

“ 19 ” марта 20 14 г.



А.С. Ермошко
(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил:

Игорь Сержиков Швабский

*С п. 1 предписания № 152/1/1
не согласен 19.03.14г.*

19 марта 20 14 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору